

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н01465

Срок действия с 04.09.2023

по 03.09.2026

№ 0103198

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации».

Место нахождения: 121353, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Можайский, ш. Сколковское, д. 32, к. 3, помеш. 1/4 Телефон: +7(495) 151-31-64, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

ПРОДУКЦИЯ

Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП мощностью от 250 до 2500 кВА на номинальное напряжение 6-10/0,4кВ. Серийный выпуск

код ОК

27.11.41

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости (9) баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД

8537 20 920 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Вектор-Инжиниринг»

Адрес: Республика Беларусь, 220033, город Минск, пр-т Партизанский, 8/2-5

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Вектор-Инжиниринг»

Адрес: Республика Беларусь, 220033, город Минск, пр-т Партизанский, 8/2-5

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2953/0823 от «28» августа 2023 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2023 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев
подпись
С.Д. Чалый
подпись

Ю.А. Соловьев

инициалы, фамилия

С.Д. Чалый

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации